


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"14" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2016г.

АКТ № 1591.
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Мира, 4 (под.1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 4.
и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Торговая компания "ТИНК" (магазин).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2196	166 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016.	05.02.2020.
МФ Ø 50 Т1	201012891	2642 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015.	30.04.2019.
МФ Ø 50 Т2	201015847	2279 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015.	21.11.2019.
КТСП-Н t1	31516	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	31516	44 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171076	5,8 кгс/см ²		10.07.2015.	10.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171051	5,8 кгс/см ²		10.07.2015.	10.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201015885	1384 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015.	20.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	165	57 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		2784 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	до начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 20.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____