


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"30" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017г.

АКТ № 70.

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Мира 5 (под. 1-7).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Мира 5.
и проверена комплектность необходимой технической документации для ввода узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: к. 1 ИП Ефименко (S=95 м²). ИП Филоненко (S=79,4 м²). ИП Мадатов (S=87,1 м²)

ИП Ветоха (S=154,9 м²). ИП Солдатов (S=73,5 м²). ИП Шкиль С.Г (S=92,7 м²). ООО "Гарант" (S=70,9 м²)

ИП Шкиль Н.В. (S=61,37 м²). ИП Титаренко (S=71,7 м²).

к.2 ИП Лубков (S=152,8 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2598		на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 32 В1	201006805	6027,777 м ³	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170866	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		11266,88 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2373		на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201016012	8609,325 м ³	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170935	6,4 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		11478,85 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017г.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)






Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

		
Дата		Подпись
		
Дата		Подпись
		
Дата		Подпись
		
Дата		Подпись
		
Дата		Подпись