

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3089
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Мира, 8а (под.1-2).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 8а.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Швец Н.Н. (м-н "Аквапласт").

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2503	712 Гкал	на приборе 1 шт.	29.03.2016.	29.03.2020.
МФ Ø 50 Т1	201017503	23212 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 Т2	201017403	20173 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н t1	34674	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	34674	38 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170759	5,7 кгс/см ²		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	170818	5,7 кгс/см ²		16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 25 гвс Т3	201014004	4155 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	243	50 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		10233 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 16.12.2019 г., по горячей воде до 11.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17
Дата _____ Подпись _____
29.11.17
Дата _____ Подпись _____
Ерёменко
Дата _____ Подпись _____