


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017г.
10.08.2017

АКТ № 1121.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 2 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Михайличенко 2.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Маярбиев Т.Ш. (S=120,9 м²). ИП Данилов А.В. (S=79,2 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4686	194 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017873	12584 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017315	11789 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34626	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34626	51 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185955	6,4кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181510	5,3кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017570	446 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	262	60 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		161 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020г.

Представители:







Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____