

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 сентября 2018 г. 11:25

АКТ № 1838

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1А, под. 1, 2, 3, 4.

(наименование потребителя)

по адресу

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел *коммерческого учёта*

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1370	546 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014068	49895 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013619	54309 т	на приборе 1 шт.	08.08.2015	08.08.2019
КТСП-Н t1	14622	62 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14622	49 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192789	6,6 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171720	6,1 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201013773	8805 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201004233	5911 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	16715	61 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16715	54 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		3323 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____