


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2016г.
 09.12.2016

АКТ № 1941.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А (п. 1-4).
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2А.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением
 Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1419	302 Гкал	на приборе 1 шт.	20.05.2015	20.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014058	32277 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014366	31146 т	на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
КТСП-Н t1	15323	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15323	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171046	5,6 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171011	5,1 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
ГВС		174 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201013787	3675 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013891	2931 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15188	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15188	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		864 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г. До 01.07.2019 г.
По горячей воде	допускается	

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____