

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 739.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12, под. 1, 2, 3.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:
 подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1556	748 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201014455	59330 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014404	57598 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	16748	76 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16748	61 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171162	6,4кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171165	5,3кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014157	9991 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013243	9135 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15119	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15119	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3335 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____