

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"19" июня 2018 г. 11:40

**АКТ № 1214**  
**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12, под. 1, 2, 3.**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2039		1 шт. на приборе.	06.02.2018	05.02.2022
МФ Ø 40 В1	201014154	695 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171176	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		648 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев**  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_