


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 12 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 11.11.2017 2017 г.

АКТ № 1865

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12, под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

в следующем составе оборудования :
 подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1556	4608 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 T1	201014455	338725 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 T2	201014404	327203 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	16748	56 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16748	48 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171162	5,3 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171165	5,1 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
ГВС		959 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014157	86494 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013243	77550 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15119	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15119	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		12776 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 18.09.2017 Дата _____ Подпись _____


 13.09.2017 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____