

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-tek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
07 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3432**  
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Павлова 20Б (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Павлова 20Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Отдел МВД

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2516	1205 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201013462	76961 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015892	75634 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	34638	66 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34638	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186540	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		16.04.2016	16.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186084	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201007717	3497 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	1662	65 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		13252 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_