


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В.Жданович
"29.09.2017" 2017 г.

АКТ № 1902

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 13 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5975	60 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 65 Т1	201014268	8562 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014088	8379 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16902	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16902	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186395	6,7 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171827	5,1 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		129 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201014212	1795 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013458	1701 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17013	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17013	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		539 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Зам. главного инженера Е.М. Фурман
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____