

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2887**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15 (п. 1- 2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6000		на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 40 В1	201012532	1910 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171756	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		1858 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17 А.А.Ревин

Дата

Подпись

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.12

Дата

Подпись

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

А.Н.Ерёменко

Дата

Подпись