


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 13.09.2017

**АКТ № 1900**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15 (п. 1- 2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует  
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6000	61 Гкал	на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 65 Т1	201014256	8026 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017307	7646 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16896	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16896	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186093	5,7 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171714	5,1 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		132 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012519	3124 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013449	2926 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17027	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17027	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		473 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 13.09.2017  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 13.09.2017  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 13.09.2017  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_