

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"29" апреля 2016г. 15:00

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

\_\_\_\_\_ И.В. Жданович  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016г.

**АКТ № 783.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 46, под. 1, 2, 3, 4.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 46.  
холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1338		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201012539	776 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171744	5,5 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		3629 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1275		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201006079	1837 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171737	5,5 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		3727 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 25.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_