


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2016г.
 21.12.2016

АКТ № 2715.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Пушкина 12 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 5.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ТФОМС (S=160,55 м²). Администрация г. Норильска. Управление по делам культуры.

в следующем составе оборудования:

Поезд №1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2363	794 Гкал	на приборе 1 шт.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 150 Т1	201013641	51663 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013582	50593 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	36060	80 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36060	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170948	6,5 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170970	6,3 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201013775	7632 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009483	7032 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	2236	79 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2236	70 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		948 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____