


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"01" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 2018г.
07.02.2018

АКТ № 128

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Пушкина 12 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Пушкина, 12

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ТФОМС (S=160,55 м²). Администрация г. Норильска. Управление по делам культуры.

Состав оборудования:

Поезд №1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1498	886 Гкал	на приборе 1 шт.	13.10.2017	12.10.2021
МФ Ø 150 Т1	201013641	49971 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013582	49228 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	36060	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36060	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170948	5,3 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170970	4,7 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201013775	7084 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009483	6454 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	2236	71 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2236	59 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		2664 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 07.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____