

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3149

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 9 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Севастопольская 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1326	5225 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013478	70439 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015918	26313 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н т1	16717	64 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н т2	16717	48 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171758	5,1 кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	192652	4,8 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201013262	3899 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КТСП-Н гвс т3	1627	59 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		13493 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

_____ _____
 Дата Подпись