


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 "07.11.2017" 2017 г.

**АКТ № 2194**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1А, (под. 1, 2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1543	1594 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013150	221384 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 65 Т2	201013310	219095 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	14648	56 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14648	52 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186415	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171679	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		526 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201009438	7619 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	201	56 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		16086 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**


**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_