

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 июня 2018 г. 11:40

АКТ № 1111

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Д. (п. 1-7).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Д.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1541		1 шт. на приборе.	09.10.2017	09.10.2021
МФ Ø 40 В1	201008654	7636 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181636	4,6 кг/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		4571 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4643		1 шт. на приборе.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 32 В1	201013459	6358 м ³	1 шт. на приборе.	20.11.2015	20.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181640	3,7 кг/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		9933 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2533		на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 32 В1	201015723	437 м ³	1 шт. на приборе.	14.11.2015	14.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181641	4,3 кг/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		589 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта А.Н. Еременко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 