


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2016г. 09:10ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2016г.

АКТ № 976.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Д. (п. 1-7).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Д.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2122		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 40 В1	201008654	3109 м ³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181636	5,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2054 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2041		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 32 В1	201013459	1002 м ³	1 шт. на приборе.	20.11.2015	20.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181640	5,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2054 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2125		1 шт. на приборе.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 32 В1	201015723	2553 м ³	1 шт. на приборе.	14.11.2015	14.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181641	5,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		2054 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись 


Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись 


Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись 

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись 

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись 