

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 16 апреля 2018 г.

АКТ № 753

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8, (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2052	696 Гкал	на приборе 1 шт.	02.11.2017	02.11.2021
МФ Ø 65 Т1	201013463	51671 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013508	48937 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16939	67 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t2	16939	59 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
ПДИ-НТ Р1	47004	7,5 кгс/см ²		25.11.2016	26.11.2020
ПДИ-НТ Р2	47036	7,1 кгс/см ²		25.11.2016	26.11.2020
ГВС		132 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201013453	2156 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	4565	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3240 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 