

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"26" апреля 2018 г. 15:40

АКТ № 872

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Управление имущества (пуст. помещ. 35,9 м³)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1555		1 шт. на приборе.	20.10.2017	20.10.2021
МФ Ø 32 В1	201012472	3303 м ³	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171867	3,8 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		3480 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись