

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3545

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А под. 1, 2.

(наименования потребителя)

по адресу

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 8А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Субабоненты: Управление имущества (пуст. помещ. S= 35,9 м³)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1555	3 Гкал	на приборе 1 шт.	20.10.2017	20.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201014267	10131 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013491	9907 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16867	70 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16867	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186377	4,9 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171875	4,2 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		10 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013256	0 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014018	0 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17004	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17004	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		12 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись