

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 16 апреля 2018 г. 11:45

АКТ № 756

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город", МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 17, под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 17.

по адресу: Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учета соответствует

соответствует (не соответствует)

"Практика организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительством РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки
ВКТ-9	2122	1 шт. на приборе.	1 шт. на приборе.	15.01.2018
МФ Ø 25 В1	201007395	243 м³	1 шт. на приборе.	27.05.2015
КОРУНД-ДИ Р1	171773	4,4 кгс/см²		07.08.2015
часы работы		432 ч		07.08.2019

Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 27.05.2019 г.

Представители:

(должность, фамилия, номер телефона)

Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев

Представитель КОС

(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

Теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник отдела приборного учета А.Ю. Линицкий

Инженер I категории отдела приборного учета А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись