

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"20" мая 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
2016г.

**АКТ № 890.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 22, (под. 1- 4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 22.**  
холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования :

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1490		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013428	5274 м³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171071	4,0 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		4062 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1319		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013521	7123 м³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171115	4,0 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		4062 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

*допускается с 01.июня 2016г.*

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_