

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3555

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 26 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 26.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.
 в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1978	4364 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 80 Т1	201013126	403126 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013648	390938 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н t1	15285	80 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15285	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188089	5,0 кгс/см ²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170752	3,1 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013404	31979 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014021	23308 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15077	78 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15077	69 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		14227 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 14.05.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____