


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "11" июля 2016г. 09:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "11.07.2016" 2016г.

**АКТ № 1256.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 25 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 25.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

**Субабоненты:**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2105		1 шт. на приборе.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201008109	1105 м³	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181704	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3519 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2032		1 шт. на приборе.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 25 В1	201014421	1601 м³	1 шт. на приборе.	19.07.2015	19.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181735	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3595 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года.


<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 29.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_