


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " 2016г.

АКТ № 2725.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 27 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 27.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж ГВС Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2050	282 Гкал	на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 100 Т1	201014038	1354 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013953	13216 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	8905	80 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8905	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181757	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181787	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007153	1614 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014275	1271 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15171	79 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15171	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		157 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____