

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 "05.03" 2018г.

АКТ № 372
Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 27 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 27.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж ГВС Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2050	4324 Гкал	на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 100 Т1	201014038	244377 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013953	233417 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	8905	80 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	8905	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181757	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181787	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007153	28626 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014275	17596 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15171	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15171	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		11059 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 11.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____