


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "22" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "22.09.2016" 2016г.

АКТ № 1652.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 44 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 44.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Промторг. Производственно-коммерческая фирма "АТФ".

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2154	284 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 100 Т1	201014469	4896 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013970	3192 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	34958	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34958	30 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171132	5,0 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170968	5,0 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013564	3073 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	4544	60 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		4080 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.
По горячей воде	допускается	До 03.07.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____