

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3104
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 46 (под.1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Нордпрод", ИП Сидоренко Т.И., ООО "Ирбис", МОООиР, Красноярский филиал "РОСИНКАС" ЦБ РФ.

Состав оборудования :

Подъезд № 1


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1287	1542 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013653	61071 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014396	55916 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	35242	60 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	35242	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181747	6,5 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181754	6,6 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013009	5758 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015.	15.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4567	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11177 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 15.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 
 Дата Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 
 Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 
 Дата Подпись