


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "23" августа 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 "09.09.2016" 2016г.

**АКТ № 1415.**  
**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 52 (под.1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 52.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Смаколин В.А.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2060	Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
МФ Ø 100 Т1	201014501	т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201013977	т	на приборе 1 шт.	16.07.2015.	16.07.2019.
КТСП-Н t1	36059	°С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36059	°С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170724	кгс/см²		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	170943	кгс/см²		10.07.2015.	10.07.2019.
МФ Ø 50 гвс Т3	201011653	1034 т	на приборе 1 шт.	23.04.2015.	23.04.2019.
МФ Ø 32 гвс Т4	201001425	1467 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	2235	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
КТСП-Н гвс t4	2235	21 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		3048 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 23.04.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_