

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" февраля 2018 г.

АКТ № 321

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 52 (под.1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 52.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Смаколин В.А.

Состав оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 2060 | 3356 Гкал | на приборе 1 шт. | 28.01.2016. | 28.01.2020. |
| МФ Ø 100 Т1 | 201014501 | 123079 т | на приборе 1 шт. | 19.07.2015. | 19.07.2019. |
| МФ Ø 100 Т2 | 201013977 | 113948 т | на приборе 1 шт. | 16.07.2015. | 16.07.2019. |
| КТСП-Н t1 | 36059 | 88 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015. | 22.12.2019. |
| КТСП-Н t2 | 36059 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 22.12.2015. | 22.12.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186699 | 6,2 кгс/см ² | | 18.04.2016. | 18.04.2020. |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 190616 | 6,0 кгс/см ² | | 27.07.2016 | 28.07.2020 |
| МФ Ø 50 гвс Т3 | 201011653 | 17335 т | на приборе 1 шт. | 23.04.2015. | 23.04.2019. |
| МФ Ø 32 гвс Т4 | 201001425 | 10088 т | на приборе 1 шт. | 25.05.2015. | 25.05.2019. |
| КТСП-Н гвс t3 | 2235 | 86 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016. | 28.01.2020. |
| КТСП-Н гвс t4 | 2235 | 70 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016. | 28.01.2020. |
| часы работы | | 16464 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.07.2019 г., по горячей воде до 23.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____