


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2017г.
 31.06.2017

АКТ № 1001.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 72 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 72.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Рембытсервис" (S=478,5 м²). ООО "Многогранник" (S=222,6 м²).

ИП Ворохов А.В. (S=31,8 м², 69,2 м²).

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2175	245 Гкал	на приборе 1 шт.	15.02.2016	15.02.2020
Мф Ø 80 Т1	201013683	14276 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
Мф Ø 80 Т2	201013362	13310 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	33606	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33606	51 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186020	6,4кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186022	5,3кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
Мф Ø 40 гвс Т3	201018139	924 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1553	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4142 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 15.02.2020г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)






Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Согласовано в гостинице ГВС


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____