

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 20 сентября 2018 г. 11:43

**АКТ № 1873**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 72 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 72.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты после Узла учёта: ООО "Рембытсервис" (S=478,5 м²). ООО "Многогранник" (S=222,6 м²).

ИП Ворохов А.В. (S=31,8 м², 69,2 м²). ООО "Полёт" (S=137,00 м²).

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2175	3934 Гкал	на приборе 1 шт.	15.02.2016	15.02.2020
МФ Ø 80 Т1	201013683	177773 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013362	163198 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	33606	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	33606	51 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186020	7,9 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186022	7,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201018139	13665 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1553	62 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		12461 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 15.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись