


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" " " 2017г.

**АКТ № 1030.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Хантайская 15А (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: \_\_\_\_\_  
г. Норильск, ул. Хантайская 15А.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1626		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013916	262 м³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171077	6,3 кгс/см²		05.07.2015	05.07.2019
часы работы		80 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4618		1 шт. на приборе.	14.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 25 В1	201008127	185 м³	1 шт. на приборе.	27.05.2015	27.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170846	6,3 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		60 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 27.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Цалко Ю.Г.

"16" 08 2017 г.

16.08.17г

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись