

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"07" августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1519

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 1, под. 1, 2, 3.

по адресу: _____ (наименование потребителя)
г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 1.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :
узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8361		на приборе 1 шт.	23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 40 В1	201013430	3636 м ³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181565	5,1 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		4832 ч			
				Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б. Исаев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____