

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "01" августа 2018 г.

**АКТ № 1561**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.  
 Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Юнирон" S= 51,1 м<sup>2</sup>

Состав оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1329	35 Гкал	на приборе 1 шт.	09.02.2018	09.02.2022
МФ Ø 100 Т1	201014471	1609 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013973	10017 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	14625	56 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14625	49 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171315	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171321	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014166	1602 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009493	1261 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t1	15152	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15152	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		444 ч			
			Всего установлено пломб: <b>9 шт.</b> (в т. ч. <b>шт.</b> на зап. арм.)		


Возможна работа в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 24.06.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель МУП "КОС"

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_