

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"19" июня 2018 г.

### АКТ № 1216

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 6.**

(наименование потребителя)

по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8366		1 шт. на приборе.	24.11.2017	24.11.2021
МФ Ø 25 В1	201013245	1832 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171860	4,8 кгс/см <sup>2</sup>		07.06.2015	07.06.2019
часы работы		4152 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г.

#### Представители:

##### Ответственный представитель потребителя

Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

##### Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

##### Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_