


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"11" августа 2016г. 12:00

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
И.В. Жданович  
" 25.08.2016 " 2016г.

**АКТ № 1342.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов, 15 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ветеранов, 15.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

**Субабоненты:**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |             |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9        | 1424            |                                     | 1 шт. на приборе.   | 28.05.2015.  | 28.05.2019. |
| МФ Ø 32 В1   | 201013199       | 733 м <sup>3</sup>                  | 1 шт. на приборе.   | 25.05.2015.  | 25.05.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171819          | 7,4 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 07.08.2015.  | 07.08.2019. |
| часы работы  |                 | 7104 ч                              |   |              |             |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |              |             |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года.

|                         |                    |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>По холодной воде</b> | <b>допускается</b> | <b>до 25.05.2019 г.</b> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев**

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись