

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 16 мая 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1044
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов, 15 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 15.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1711	174 Гкал	на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 100 Т1	201014047	14231 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
МФ Ø 100 Т2	201014319	13689 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015.	19.07.2019.
КТСП-Н t1	16893	61 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н t2	16893	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171854	4,5 кгс/см ²		07.08.2015.	07.08.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171861	4,2 кгс/см ²		07.08.2015.	07.08.2019.
МФ Ø 50 гвс Т3	201013558	3379 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т4	201002056	2982 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	17014	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	17014	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		583 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 11.07.2019. г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____