

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "13" февраля 2018 г.

АКТ № 177

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 37 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 37.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Пустующие помещения ООО "ЖКС" (бывш. РТПЦ)

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1952	597 Гкал	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 80 T1	201014444	26962 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 T2	201013379	25891 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16749	77 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16749	60 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171219	6,1 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171178	6,0 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013699	1348 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013989	582 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15112	74 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15112	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		1920 ч			
				Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____