

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@cao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3130
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 41 (под.1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 41.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Пустующее (S=210,1 м²), ИП Рымар Н.Н. (S=390,5 м²).

МУП "КОС" бытовки (S=665,3 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2580	3055 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 150 Т1	201013638	133184 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
МФ Ø 150 Т2	201013577	128713 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015.	07.07.2019.
КТСП-Н t1	15248	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КТСП-Н t2	15248	49 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015.	01.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181464	5,9 кгс/см²		03.12.2015.	03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181442	5,7 кгс/см²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 40 гвс Т3	201005440	12003 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	4535	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		11295 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись
 29.11.17 _____
 Дата Подпись
 А.Ерёмченко _____
 Дата Подпись