


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "11" июля 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 2016г.
 16.08.2016

АКТ № 1231.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 49 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 49.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Куроедова Е.А. (2-й под.)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1964		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201007488	1003 м³	1 шт. на приборе.	27.05.2015	27.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170967	7,9 кгс/см²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		1964 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1962		1 шт. на приборе.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201008218	1252 м³	1 шт. на приборе.	27.05.2015	27.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171131	7,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1964 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 27.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____