


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"27" сентября 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"27" 09 2016 2016г.

АКТ № 1692.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 53 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 53.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1968		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201008098	1688 м ³	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171121	7,9 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3600 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2157		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201006735	1281 м ³	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171093	7,9 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		3792 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2160		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201014110	1733 м ³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171020	7,8 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		3792 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 29.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
