


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " " И.В. Жданович
 " " 2017г.

АКТ № 1128.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 1А (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 1А.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4681	39 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017878	3455 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017338	3341 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34604	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34604	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186042	6,8 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186039	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017281	742 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017277	727 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33454	61 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33454	60 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		246 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 09.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

16.08.17

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

(должность, фамилия, номер телефона)


 Цалко Ю.С.

«16» 08 2017 г.

Дата

Подпись