

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 08 августа 2018 г 11:43

АКТ № 1572

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Анисимова 1 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Анисимова 1.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1473		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013920	13402 м³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170732	7,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		19585 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1511		на приборе 1 шт.	28.01.2018	28.01.2022
МФ Ø 25 В1	201014299	176 м³	1 шт. на приборе.	17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171089	7,2 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		559 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1511		на приборе 1 шт.	28.01.2018	28.01.2022
МФ Ø 25 В1	201010576	281 м³	1 шт. на приборе.	11.03.2016	11.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171198	7,2 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		559 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____