

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3111
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 11 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 11.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Жарки" (S=1273 м²). Пустующие помещения (S=170,8 м²).

Состав оборудования :

Тех этаж.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3158	795 Гкал	на приборе 1 шт.	13.07.2016	13.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201017776	56372 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017741	53427 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36093	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36092	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181492	6,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181702	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017535	215 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	220	52 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5829 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)


 29.11.17 _____
 Дата Подпись

 29.11.17 _____
 Дата Подпись

 Дата Подпись