

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"26" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2016г.

АКТ № 1685.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21 (под.1-5).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Ж.А. Булаева (пом. 58, 59), ИП Калашян (пом. 20), А.Ю. Жданов (пом. 77).

в следующем составе оборудования:

тех. этаж (с Павлова)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2376	232 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017779	5624 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016.	26.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017324	4810 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016.	19.03.2020.
КТСП-Н t1	36090	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36090	44 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181810	6,1 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181559	6,2 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017606	1336 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	176	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		936 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т.ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	до начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____