


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"18" августа 2016г. 15:10

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
И.В. Жданович  
"18.08.2016" 2016г.

**АКТ № 1394.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21 (под.1-5).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

**Субабоненты: ИП Ж.А. Булаева (пом. 58, 59), ИП Калашян (пом. 20), А.Ю. Жданов (пом. 77).**

в следующем составе оборудования:

тех. этаж (с Павлова)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2376		1 шт. на приборе.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 32 В1	201017534	957 м³	1 шт. на приборе.	22.03.2016.	22.03.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	181563	6,2 кгс/см²		30.11.2015.	30.11.2019.
часы работы		720 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 21.03.2020 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Начальник УниА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев**

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись